

FRANCIAFLEX
13 avenue Gustave Eiffel
45430 CHECY

**RESISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE
DU SYSTEME DE FERMETURE
AVANTAGE 2 avec store solaire**

Référence :

Dossier : BEB3.9.0012 FRANCIAFLEX – Mars 2009

Produit étudié:

Volet Roulant FRANCIAFLEX AVANTAGE® 2 avec store solaire composé de lames ADP et d'une toile non prise en coulisses, sans dispositif d'étanchéité en partie haute,
et déploiement / repliement simultané par construction des deux parois, selon descriptif figurant dans notre rapport détaillé.

Conclusion de l'Etude Thermique

Les éléments présentés dans ce dossier permettent d'établir la résistance additionnelle apportée par le système store (en toile pleine) et volet roulant jumelé à :

$$\Delta R = 0,23 \text{ m}^2.\text{K/W}$$

Des toiles avec un faible pourcentage de trous (OF), d'au plus 3%, peuvent être utilisées également en maintenant une performance minimale de :

$$\Delta R > 0,20 \text{ m}^2.\text{K/W}$$

Fait à Elancourt, le 20 mars 2009



A. GRELAT
Service Thermique
GINGER CEBTP

La présente attestation n'a de validité qu'accompagnée du texte intégral du rapport BEB3.9.0012.

CEBTP-SOLEN

SIEGE SOCIAL : 12 avenue Gay Lussac – 78990 ELANCOURT Cedex - Tél. : 01 30 85 24 00
S.A.S au Capital de 2 597 660 € – RCS Versailles B 412 442 519 – Code APE 7112 B – N° TVA : FR 31 412 442 519
Email : info@cebt-p-solen.com – Site Internet : www.cebt-p-solen.com
Qualité OPQIBI sous le n° 81 05 0433 – Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'industrie